

ANNOTAZIONI da indicare in sede di autorizzazione uso palestra Via Milano Campobasso per eventi occasionali con/senza presenza di pubblico.

1) adempimenti in merito all'accensione dei riscaldamenti ed all'uso delle docce:

I richiedenti avranno cura di comunicare il programma di utilizzo dell'immobile precisando le necessità di uso riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria per le docce.

In caso di necessità per annullamento eventi o per significative variazioni di orari, sorte nel corso dello svolgimento degli eventi è disponibile il Numero Verde della ENGIE Servizi S.p.a. cui è possibile chiamare per eventuali necessità:



Lo stesso numero verde può essere utilizzato per segnalare guasti o problemi degli impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria, illuminazione, impianti di sicurezza etc..

2) adempimenti in merito all'uso dello stabile:

La struttura è conforme alle norme di prevenzione incendi giusta SCIA presentata al comando VVF di Campobasso prot. n. 2163 del 13/03/2018, come risulta dall'attestazione prot. 5771 del 20/05/2018 allegata in copia.

L'uso della struttura disciplinata come attività soggetta a controlli di prevenzione incendi codice 65.1.b del D.P.R. N. 151 DEL 01.08.2011 è vincolato alle limitazioni di persone contemporaneamente presenti indicate al punto 4 della relazione di prevenzione incendi:

- spalti: **non è consentito la presenza di pubblico stante la mancanza delle sedute prescritte dalla relazione allegata all'esame progetto per la conformità antincendio e non installate prima della presentazione della scia; non sono previsti posti in piedi**

- area di gioco massimo 100 persone.

La cartellonistica presente indica le vie di esodo ed i presidi di sicurezza installati. Per specifiche necessità potranno essere richiesti all'Ente provincia i grafici relativi, mentre, sempre su richiesta, il Dirigente scolastico fornirà il DVR.

3) adempimenti amministrativi e procedimentali:

I richiedenti dovranno formalmente disciplinare le modalità di uso avendo cura di predisporre le necessarie attività di informazione e formazione del personale addetto alla vigilanza e guardiania dello stabile durante il periodo di svolgimento degli eventi. Dovranno darsi disposizioni anche in merito agli adempimenti per l'eliminazione delle interferenze con le attività didattiche del Liceo Galanti. I richiedenti dovranno farsi carico di adempimenti, oneri e spese relative.

La Provincia di Campobasso rimane indenne per eventuali danni o responsabilità causate a terzi derivanti dall'utilizzo dello stabile. Alla conclusione degli eventi i richiedenti dovranno riconsegnare lo stabile nelle medesime condizioni in cui gli verrà consegnato dal Liceo Galanti che dovrà risultare da specifico verbale. Lo stesso richiedente è responsabile per eventuali danni causati alla struttura, alle attrezzature ed impianti della palestra scolastica durante il periodo di uso.



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
CAMPOBASSO**

Via Sant'Antonio dei Lazzari, 5/A

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

tel. 0874-604133 – pec: com.prev.campobasso@cert.vigilfuoco.it

PRATICA P.I.: 9008

(da citare nella corrispondenza)

A **PROVINCIA DI CAMPOBASSO**
VIA ROMA, 47
86100 Campobasso
provincia.campobasso@legalmail.it

Tramite SUAP CAMPOBASSO [8635]
IN DELEGA ALLA CCIAA DEL MOLISE -
SUAP.CB@CERT.CAMCOM.IT , 86100 Campobasso

OGGETTO: Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio

Ditta: PROVINCIA DI CAMPOBASSO - [PALESTRA]

Indirizzo attività: **VIA MILANO snc, 86100 Campobasso**,
riguardante attività di cui all'Allegato I del DPR 151/2011

Conferma Validità

Con riferimento all'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, acquisita al protocollo **2186** del **23/02/2023** di questo Comando, espletata la verifica formale della documentazione trasmessa, se ne conferma la validità come di seguito riportato.

ATTIVITÀ	VALIDITÀ
74.2.B - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)	20/02/2028
65.1.B - Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone)	20/02/2028

Nel richiamare gli obblighi connessi all'esercizio dell'attività previsti dal D. Lgs. 81/2008 e/o dall'art. 6 del DPR 151/2011, si rammenta che ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 e dell'art. 5 del D.M. 07.08.2012 il titolare dell'attività in oggetto, entro il termine sopra indicato, è tenuto alla presentazione della documentazione per il rinnovo periodico, pena le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 139/2006.

Il Funzionario incaricato
D. Ing. Marco GALANTE

IL COMANDANTE
dott. Ing. Michele DI TULLIO



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
4° DIPARTIMENTO - 1° SERVIZIO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA PALESTRA DI VIA MILANO IN CAMPOBASSO

NOTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1137 DEL 10/07/2014

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

PRATICA VV.F.

N° 9008


Approvazione: PROVINCIALE ISTRICI DEL FUOCO - CAMPOBASSO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Parere favorevole per quanto di competenza,
con riserva di collaudare eventuali ulteriori
Tale parere è subordinato alla
osservanza di tutte le norme di sicurezza
vigenti in materia.

Campobasso 08.04.2015 PROT 2608

IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE

(Dott. Ing. Felice LALLI)



Allegati:

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

- Relazione tecnica
- Relazione calcolo carico incendio
- Valutazione rischio incendio

IDENTIFICATIVO DI TAVOLA

PI-01

DATA: Febbraio 2015

REVISIONE:

SCALA: -

PROGETTAZIONE:

Ing. Felice LALLI
Via Gorizia n.42
86100 Campobasso



Felice Lalli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fulvio FARINACCIO

Il Dirigente del 4° Dipartimento 1° Servizio

Arch. Giovanna Iannelli

ambiente deve essere facilmente individuabile e accessibile da parte delle squadre di soccorso.

Lo spazio di attività sportiva sarà ubicato al chiuso, ad una quota inferiore a quella dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.

4.3. AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO

Essendo l'impianto di capienza inferiore a 500 spettatori, non sono prescritte particolari caratteristiche per l'area di servizio annessa all'impianto.

4.4. SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

Spazio riservato agli spettatori – PIANO TERRA - La capienza dello spazio riservato agli spettatori è dato dal numero di posti a sedere sulle panche all'uopo predisposte; lo sviluppo lineare delle panche pari a 25,2 m (4 (n° di panche) x 6,30 m) e pertanto il numero massimo di persone che potranno prendere posto sarà pari al quoziente tra lo sviluppo lineare delle panche ed il dividendo 0,48 (persone/m) e pertanto pari a circa **53 spettatori**. Non sono stati previsti posti in piedi e pertanto tali sistemazioni saranno vietate.

A fine lavori, prima dell'inizio attività verrà presentata specifica SCIA antincendi.

Nella documentazione allegata alla SCIA verrà specificata la volontà di far presenziare il pubblico al piano terra nella misura massima di 53 persone e pertanto verrà asseverata la presenza delle panche per il pubblico. Qualora l'Amministrazione non intenda installare le panche nella SCIA verrà dichiarato che non sarà ammesso l'ingresso del pubblico al piano terra ed il plesso sportivo sarà utilizzato esclusivamente per attività scolastica e/o di allenamento da parte delle associazioni sportive.

Si evidenzia che la Palestra sarà utilizzata per lo più dagli atleti e non si prevede l'ingresso di pubblico. Le previsioni di pubblico sono state effettuate a

vantaggio della sicurezza e per consentire ai conoscenti di assistere agli allenamenti e/o agli eventi sportivi.

Spazio di attività sportiva – PIANO SEMINTERRATO - La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

Lo spazio di attività sportiva sarà collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori sarà delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva: tale delimitazione sarà conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.

Si prevede un affollamento massimo pari a 100 persone, corrispondenti alla presenza contemporanea di tre classi e degli insegnanti.

4.5. SISTEMA DI VIE D'USCITA

Zona riservata agli spettatori – PIANO TERRA - L'impianto sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso e sarà dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori sarà indipendente da quello della zona di attività sportiva. Sarà sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita sarà non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite è stata dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita avranno la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti, verranno applicate tutte le disposizioni del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo.

