

I servizi igienici sono stati dimenati secondo il D.M. 1975. Le pareti divisorie interne degli stessi saranno realizzate in laminato stratificato HPL, liscio, non porose e antigraffio. Il wc disabile sarà dotato di lavabo di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero di 70 cm. Lo spazio di avvicinamento sarà di 80 cm, il rubinetto di tipo "a leva". Il wc avrà una altezza pari a 45 cm, di tipo sospeso, spoggerà dal muro 75 cm per l'accostamento della carrozzina e sarà posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm; nel wc disabile saranno previsti maniglioni orizzontali su un lato e una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm. Il pulsante di scarico e portatorolo saranno posti in posizioni comode e facilitate-obbligo di campanello.